



Vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Kontaktu centrs: tālr. 155, fakss 67 041 604
e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Jelgava,
26.10.2016 Nr.34-7/4347
14.10.2016

**Ozolnieku novada
pašvaldības administrācija**
Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā

Par gāzesvada rekonstrukciju Celtnieku ielā 28, 30; 32 un 34
Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk - AS "Latvijas Gāze") Jelgavas iecirknis informē, gāzesvadu rekonstrukcija Celtnieku ielā 28, 30; 32 un 34, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā tehniski iespējama pie sekojošiem noteikumiem:

Izstrādāt projektu saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumu, Civillikumu, Likumu "Par dzīvokļa īpašumu" un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām un saskaņot projektu noteiktā kārtībā, t.sk. ar ēkas īpašnieku (ja tādi ir), citām fiziskām vai juridiskām personām, kuru intereses skar gāzesvada pārbūve, un AS "Latvijas Gāze" Jelgavas iecirkni (Jelgava, 4.Līnija 35), nododot tam projekta dokumentācijas 1 eksemplāru.

Projekta izstrādi un celtniecības - montāžas darbus veic organizācija, kura ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā.

Pie projekta pievienot projektētāja būvprakses sertifikāta kopiju un dokumentu par saistībām ar organizāciju, kura veic projektēšanas darbus.

1. Gāzapgādes projektu izstrādāt pa etapiem:

1.1. **Pirmais etaps:** virszemes gāzesvada virs caurbrauktuves zemes gabalā Celtnieku ielā 32, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā pārlīkšana pazemē, pievienojot tā galus pie esošā virszemes gāzesvada DN100. Izbūvējamā gāzesvada diametru izvēlas, ņemot vērā gāzesvada un pīcvada hidrauliskos aprēķinus, bet ne mazāku par DN80.

- 1.2. **Otrais etaps:** virszemes gāzesvada virs caurbrauktuves zemesgabalā Celtnieku ielā 34, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā pārlikšana pazemē, pievienojot tā vienu gāzesvada galu pie izbūvētā pazemes gāzesvada Celtnieku ielā 32, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā un otru gāzesvada galu pie pazemes sadales gāzesvada D426 vai virszemes noslēgierīces D114. Izbūvējamā gāzesvada diametru izvēlas, ņemot vērā gāzesvada, un pievadu hidrauliskos aprēķinu, bet ne mazāk par DN80. Ja pievienošanās tiek veikta pie pazemes gāzesvada D426, paredzēt noslēgierīci pievienojuma vietā.
- 1.3. **Trešais etaps:** virszemes gāzesvada zemes gabalā Celtnieku ielā 30 un 32, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā pārlikšana pazemē, pievienojot tā vienu gāzesvada galu pie izbūvētā pazemes gāzesvada Celtnieku ielā 32, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā un otru pazemes gāzesvadu izbūvējot līdz ēkai Celtnieku ielā 28, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, nodrošinot pievada izbūvi Celtnieku ielā 30 un Celtnieku ielā 28, Ānē, Cenu pagastā Ozolnieku novadā. Izbūvējamā gāzesvada un pievada diametrus izvēlas, ņemot vērā hidrauliskos aprēķinus, bet ne mazāku par DN80 un pievadiem DN32. Pievadu pievienojuma vietās paredzēt noslēgierīces.

2. Gāzes apgādes sistēmas aprēķinu veikt dabas gāzei ar parametriem:

siltumspēja	33.076 MJ/m ³ (7900 kcal/m ³)
blīvums	0,73 kg/m ³
gāzes spiediens pievienošanās vietā	P < 0,4 MPa (4 bar)

4. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš - 3 gadi.

Komercpilnvarnieks
AS "Latvijas Gāze"
Jelgavas iecirkņa vadītājs



U. Auniņš