



LATVIJAS REPUBLIKA
OZOLNIEKU NOVADS

**OZOLNIEKU NOVADA DOME
IEPIRKUMU UN IZSOĻU KOMISIJA**

Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018
Tālrunis: 63084708, fakss: 63050868, e-pasts: Svetlana.krumina@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv

Ozolnieku novadā Ozolnieku pagastā

22.03.2018.

Iepirkumu un izsoļu komisija 2018.gada 20.martā ir saņēmusi no pretendenta jautājumus par iepirkuma "Ūdensvada izbūve Skolas iela –Aizupes, Ozolniekos", identifikācijas Nr. OND 2018/7 tehnisko specifikāciju, un sniedz šādas atbildes:

Jautājums:

1. Apjomos ir norādīta caurules klase PN16 SDR17, bet

* SDR17 ir PN10 spiediena klases caurules

* SDR11 ir PN16 spiediena klases caurules

Lūgums precizēt, kuru no šiem variantiem piedāvāt.

Atbilde:

Iebūvei ar beztranšejas metodi jālieto caurules PN16 RC SDR11, PE100 ULTRASTRESS VISIO LVS EN 12201 PAS1075 2. tips.

Spiediena klase PN16 ir rakstīta darba uzdevumā - tehniskajos noteikumos.

2. Kuru apjomu tāme ir īstā, jo 1Ū1 tāme un DA tāme atšķiras ar divu pozīciju vairāk pašās beigās?

Atbilde:

Projekta apjomu tāme ir tabula 1 Ū1 (ar BA 21 pozīciju)

Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja

S.Krūmiņa